

工事設計内容質疑回答書

令和 元年 9月 3日

工事名 弥彦小学校大規模改造(Ⅱ期)工事

質疑 NO.	図面 NO.	質 疑 事 項	回 答
1	D-86	⑧棟渡り廊下棟 図面上の外部建具に TA-1(欠損ヶ所調査及び改修)及び天井点検口新設(4ヶ所)の記載がありますが、設計書には電気設備改修しか記載がありません。どちらを正と考えれば宜しいでしょうか？	⑧棟の TA-1、20 箇所と天井点検口、4 箇所を見込んでください。
2		①棟高学年棟 設計書に天井ロック化化粧吸音板張りがありますが、施工場所の指示をお願いします。	M-03,M-04 記載の各ダクト改修に伴う施工範囲 1m×1mの張替えを見込んでください。
3	D-18	①棟高学年棟 W-1(改修)が2ヶ所と記載されていますが、設計書には16ヶ所と記載されています。図面を正と考えて宜しいでしょうか？	設計図を正とします。
4		以下余白	
5			
6			
7			
8			