

# 質 問 回 答 書

1. 入札日予定日 : 平成 29 年 5 月 12 日

2. 工事等の番号 : お第 1 号

3. 工事等の名称 : おもてなし広場フードコート等整備工事

4. 工事等の場所 : 弥彦村大字 弥彦 地内

5. 質問事項

番号	図面番号	質 問 事 項	回 答
1	D-11	内部仕上表の天井仕上材 DR t9 直張りとありますが捨て張りは見なくて宜しいのでしょうか。指示願います。	DR t9 は、直張り工法の材料で仕上げることにします。
2	D-26	そば打ち道場でカウンターの明記がありませんが、設計書 102 ページに F2 の明細がございます。指示願います。	設計書 P102 の F2 のカウンターは設置不要ですので削除してください。
3	D-26 D-36	土産店の下足入、コート掛けの詳細が分かりません。指示願います。	コート掛けは、D-36 B面を参照してください。材料は木製の既製品です。下足入は、メラミン合板フラッシュ t25 の W750×H900×D350 3段仕切りオープン棚としてください。
4	D-26 D-35	そば打ち道場の防煙垂壁が設計書に明記されておられません。指示願います。	D-35 に記載の仕様の防煙垂壁を見込んだ積算をしてください。

6. 受付日 : 平成 29 年 5 月 1 日

7. 問合せ先 : 弥彦村役場 観光商工課 0256-94-1025