


弥彦村長

殿

厚生労働大臣登録検査機関
 一般財団法人 新潟県環境衛生研究所
 新潟県燕市吉田東栄
 TEL 0256-93-4509 FAX



水質検査成績書

平成30年12月12日 付けご依頼の水質検査成績は、
 以下のとおりです。



| 検 査 種 別 | 基 準 項 目 | | | | | | |
|-----------------------|-----------|--------------|-------------------|---------------------------|---------------|---------|-----------|
| | 検 査 種 別 | 弥彦村上水道 浄水 | | | | | |
| 体 | 採 水 場 所 | 浄水系 サンプリング蛇口 | | | | | |
| | 採 水 者 | 検査機関 | 検査期日 | 平成30年12月12日 ~ 平成30年12月18日 | | | |
| | 採 水 日 時 | 平成30年12月12日 | 13時55分 | 気 温 | 9.4℃ | 水 温 | 7.0℃ |
| | 天 候 等 | 当日天候 | 曇り | 前日天候 | **** | 採水時残留塩素 | 0.55 mg/l |
| 検査項目 | 検査成績 | 水質基準 | 検査項目 | 検査成績 | 水質基準 | | |
| 一般細菌 | 0 | 1ml中100以下 | 総トリハロメタン | 0.005 | 0.1mg/l以下 | | |
| 大腸菌 | 検出しない | 検出されないこと | トリクロロ酢酸 | 0.003未満 | 0.03mg/l以下 | | |
| カドミウム及びその化合物 | 0.0003未満 | 0.003mg/l以下 | プロモジクロロメタン | 0.002 | 0.03mg/l以下 | | |
| 水銀及びその化合物 | 0.00005未満 | 0.0005mg/l以下 | プロモホルム | 0.001未満 | 0.09mg/l以下 | | |
| セレン及びその化合物 | 0.001未満 | 0.01mg/l以下 | ホルムアルデヒド | 0.008未満 | 0.08mg/l以下 | | |
| 鉛及びその化合物 | 0.001未満 | 0.01mg/l以下 | 亜鉛及びその化合物 | 0.01未満 | 1.0mg/l以下 | | |
| ヒ素及びその化合物 | 0.001未満 | 0.01mg/l以下 | アルミニウム及びその化合物 | 0.03 | 0.2mg/l以下 | | |
| 六価クロム化合物 | 0.005未満 | 0.05mg/l以下 | 鉄及びその化合物 | 0.03未満 | 0.3mg/l以下 | | |
| 亜硝酸態窒素 | 0.004未満 | 0.04mg/l以下 | 銅及びその化合物 | 0.01未満 | 1.0mg/l以下 | | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.001未満 | 0.01mg/l以下 | ナトリウム及びその化合物 | 12 | 200mg/l以下 | | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.7 | 1.0mg/l以下 | マンガン及びその化合物 | 0.005未満 | 0.05mg/l以下 | | |
| フッ素及びその化合物 | 0.08未満 | 0.8mg/l以下 | 塩化物イオン | 17 | 200mg/l以下 | | |
| ホウ素及びその化合物 | 0.06 | 1.0mg/l以下 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 36 | 300mg/l以下 | | |
| 四塩化炭素 | 0.0002未満 | 0.002mg/l以下 | 蒸発残留物 | 92 | 500mg/l以下 | | |
| 1,4-ジオキサン | 0.005未満 | 0.05mg/l以下 | 陰イオン界面活性剤 | 0.02未満 | 0.2mg/l以下 | | |
| シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.004未満 | 0.04mg/l以下 | ジェオスミン | 0.000002 | 0.00001mg/l以下 | | |
| ジクロロメタン | 0.002未満 | 0.02mg/l以下 | 2-メチルイソボルネオール | 0.000001未満 | 0.00001mg/l以下 | | |
| テトラクロロエチレン | 0.001未満 | 0.01mg/l以下 | 非イオン界面活性剤 | 0.002未満 | 0.02mg/l以下 | | |
| トリクロロエチレン | 0.001未満 | 0.01mg/l以下 | フェノール類 | 0.0005未満 | 0.005mg/l以下 | | |
| ベンゼン | 0.001未満 | 0.01mg/l以下 | 有機物(TOC) | 0.5 | 3mg/l以下 | | |
| 塩素酸 | 0.08 | 0.6mg/l以下 | pH値 | 7.1 | 5.8~8.6 | | |
| クロロ酢酸 | 0.002未満 | 0.02mg/l以下 | 味 | 異常なし | 異常でないこと | | |
| クロロホルム | 0.002 | 0.06mg/l以下 | 臭気 | 異常なし | 異常でないこと | | |
| ジクロロ酢酸 | 0.003未満 | 0.03mg/l以下 | 色度 | 0.5未満 | 5度以下 | | |
| ジブロモクロロメタン | 0.001 | 0.1mg/l以下 | 濁度 | 0.1未満 | 2度以下 | | |
| 臭素酸 | 0.001未満 | 0.01mg/l以下 | **** | | | | |
| | | | **** | | | | |

判 定 水道法の水質基準に適合します。

備 考 検査成績欄の濃度単位は基準値の単位と同じ。
 基準値は平成15年厚生労働省令第101号、検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による。