

空調設備 機器表

記 号	名 称	仕 様	台数	電源 (50Hz)			設置場所	備 考
				相	電圧	消費電力		
				φ	V	KW		
<div>ACP 1 33.5</div>	空冷ヒートポンプエアコン	冷暖切替型（マルチ）	1	3	200		室外機置場×1	
	（室外機）	冷房能力：33.5kW 暖房能力：37.5kW 圧縮機：7.2kW 送風機：0.49kW				冷房 10.6		
		付属品：標準付属品、防振ゴム、防雪ネット、アクティブフィルター				暖房 9.89		
<div>CK-1 1-1 5.0</div>	空冷ヒートポンプエアコン	天井カセット1方向形	6	1	200		フードコート客席×6	振れ止め支持
	（室内機）	冷房能力：5.0kW 暖房能力：5.6kW ドレンアップ内蔵				冷房 0.07		
		付属品：標準フィルタ、化粧パネル				暖房 0.06		
<div>ACP 2 28.0</div>	空冷ヒートポンプエアコン	冷暖切替型（マルチ）	1	3	200		室外機置場×1	
	（室外機）	冷房能力：28.0kW 暖房能力：31.5kW 圧縮機：6.0kW 送風機：0.44kW				冷房 8.02		
		付属品：標準付属品、防振ゴム、防雪ネット、アクティブフィルター				暖房 8.77		
<div>CRK 2-1 8.0</div>	空冷ヒートポンプエアコン	厨房用天吊	3	1	200		製麺室×1	
	（室内機）	冷房能力：8.0kW 暖房能力：9.0kW				冷房 0.13	交流キッチン×1	
		付属品：標準フィルタ、ドレンアップキット				暖房 0.13	チャレンジキッチン×1	
<div>R</div>	ワイヤードリモコン	EHP室内機用	5				フードコート客席×2	
							製麺室×1 交流キッチン×1 チャレンジキッチン×1	
							室外機置場×1	
<div>ACP 3 3.6</div>	個別空調ヒートポンプエアコン	天井カセット1方向形 ドレンアップ内蔵	1	3	200		室外機置場×1	
	（室外機）	冷房能力：3.6kW 暖房能力：4.0kW 圧縮機：0.8kW 送風機：0.13kW				冷房 1.32		
		付属品：標準付属品、架台300H（溶融亜鉛メッキ）防振架台、防雪フード				暖房 1.32		
<div>CK-1 3 3.6</div>	空冷ヒートポンプエアコン	標準フィルタ、化粧パネル、ワイヤードリモコン	1				事務室×1	振れ止め支持
	（室内機）							
<div>ACP 4 10.0</div>	個別空調ヒートポンプエアコン	壁掛形	2	3	200		屋外×2	
	（室外機）	冷房能力：10.0kW 暖房能力：11.2kW 圧縮機：2.1kW 送風機：0.234kW				冷房 5.79		
		付属品：標準付属品、架台300H（溶融亜鉛メッキ）防振架台、防雪フード				暖房 5.79		
<div>CR 4 5.0</div>	空冷ヒートポンプエアコン	標準フィルタ、ワイヤードリモコン	4				喫茶店×2	
	（室内機）						そばうち道場×2	
<div>ACP 5 2.2</div>	ルームエアコン	壁掛形	4				屋外×4	
	（室外機）	冷房能力：2.2kW 暖房能力：2.5kW 圧縮機：0.6kW 送風機：0.5kW						
		付属品：標準付属品、架台300H（溶融亜鉛メッキ）防振架台、防雪フード						
<div>CR 5 2.2</div>	ルームエアコン	標準フィルタ、ワイヤレスリモコン	4	1	100		土産店×4	
	（室内機）					冷房 0.54		
						暖房 0.43		

換気設備 排気口リスト

記 号	名 称	仕 様	台数	電源 (50Hz)			設置場所	備 考
				相	電圧	消費電力		
				φ	V	KW		
VC-1	平型ベントキャップ	100φ SUS製 防鳥網 指定色焼付塗装	15				フードコート棟外部×6	
							交流施設棟外部×9	
VC-2	平型ベントキャップ	150φ SUS製 防鳥網 指定色焼付塗装	17				フードコート棟外部×9	
							交流施設棟外部×8	
VC-3	平型ベントキャップ	200φ SUS製 防鳥網 指定色焼付塗装	8				フードコート棟外部×3	
							交流施設棟外部×4	
VC-4	平型ベントキャップ	250φ SUS製 防鳥網 指定色焼付塗装	6				フードコート棟外部×3	
							交流施設棟外部×2	
VC-5	平型ベントキャップ	300φ SUS製 防鳥網 指定色焼付塗装	2				フードコート棟外部×4	

換気設備 機器表

記 号	名 称	仕 様	台数	電源 (50Hz)			設置場所	備 考
				相	電圧	消費電力		
				φ	V	KW		
<div>FV 1</div>	有圧換気扇	壁付形	1	1	100	0.035	フードコート客席×1	FA-1と連動
		(24時間換気)						コントロールスイッチは
		付属品：取付用枠、コントロールスイッチ、ウェザースタップ（SUS製防鳥網）						電気設備へ支給
<div>FA 1</div>	有圧換気扇用シャッター	25cm	1	1	100	0.007	フードコート客席×1	FV-1と連動
		BOX共塗装、電動シャッター						SUS製鉄板付1500×500（開口率55%）
<div>FV 2</div>	換気扇	天井埋込形 100φ	4	1	100	0.020	製麺室×1 男性トイレ×1	製麺室：24時間換気
		(24時間換気は備考参照)					男性更衣室×1	男性トイレ：照明連動
		付属品：吊金具					女性更衣室×1	
<div>FV 3</div>	換気扇	天井埋込形 150φ	3	1	100	0.049	交流キッチン×1	交流キッチン：24時間換気
		(24時間換気は備考参照)					チャレンジキッチン×1	チャレンジキッチン：24時間換気
		付属品：吊金具					女性トイレ×1	女性トイレ：照明連動
<div>FV 4</div>	換気扇	天井埋込形 100φ	2	1	100	0.013	車いすトイレ×1	車いすトイレ：照明連動
		110m3/h					喫茶店×1	
		付属品：吊金具						
<div>HEU 1</div>	全熱交換型換気扇	天井カセット形 100φ	4	1	100	0.069	土産店×4	振れ止め支持
		(24時間換気)						
		付属品：防振吊金具						
<div>HEU 2</div>	全熱交換型換気扇	天井カセット形 150φ	1	1	100	0.116	事務室×1	振れ止め支持
		(24時間換気)						
		付属品：防振吊金具						
<div>HEU 3</div>	全熱交換型換気扇	天井カセット形 150φ	4	1	100	0.153	喫茶店×2	振れ止め支持
		(24時間換気)					そばうち道場×2	
		付属品：防振吊金具						
<div>FE 1</div>	排風機（厨房用）	ストレート形 天吊	3	1	100	0.145	チャレンジキッチン×1	振れ止め支持
		#1・1/4×700m3/h×98Pa					喫茶店×2	たわみ継手×2
		付属品：防振吊金具						FS-1と連動
<div>FE 2</div>	排風機（厨房用）	ストレート形 天吊	3	1	100	0.390	交流キッチン×1	振れ止め支持
		#1・1/2×1400m3/h×137Pa					チャレンジキッチン×1	たわみ継手×2
		付属品：防振吊金具					そば打ち道場×1	FS-2と連動
<div>FE 3</div>	排風機（厨房用）	ストレート形 天吊	2	3	200	0.530	交流キッチン×2	振れ止め支持
		#1・1/2×1670m3/h×105Pa						たわみ継手×2
		付属品：防振吊金具						FS-3と連動
<div>FS 1</div>	送風機（厨房用）	ストレート形 天吊	3	1	100	0.145	チャレンジキッチン×1	振れ止め支持
		#1・1/4×700m3/h×98Pa					喫茶店×2	たわみ継手×2
		付属品：防振吊金具						FE-1と連動
<div>FS 2</div>	送風機（厨房用）	ストレート形 天吊	3	1	100	0.390	交流キッチン×1	振れ止め支持
		#1・1/2×1400m3/h×137Pa					チャレンジキッチン×1	たわみ継手×2
		付属品：防振吊金具					そば打ち道場×1	FE-2と連動
<div>FS 3</div>	送風機（厨房用）	ストレート形 天吊	2	3	200	0.530	交流キッチン×2	振れ止め支持
		#1・1/2×1670m3/h×105Pa						たわみ継手×2
		付属品：防振吊金具						FE-3と連動
<div>FP 1</div>	天井扇	天井扇 10200m3/h 310min-1	4	1	100	0.05	フードコート客席×2	速度調節器は
		付属品：速度調整器、落下防止用ワイヤー					喫茶店×1	電気設備へ支給
							そば打ち道場×1	