



1. 電灯設備において特記なき配管配線は下記による。

-----	EM-EEF1.6-2C	コロガシ・ステップル止め配線
-----	EM-EEF1.6-3C	コロガシ・ステップル止め配線
-----	EM-EEF1.6-2C×2	コロガシ・ステップル止め配線
-----	EM-EEF2.0-3C	コロガシ・ステップル止め配線
-----	EM-EEF2.0-3C×2	コロガシ・ステップル止め配線

  

●	埋込スイッチ	1P15A×1(ネーム付)	金属プレート
●●	埋込スイッチ	1P15A×2(ネーム付)	金属プレート
●●●	埋込スイッチ	1P15A×2+1PL4A(ネーム付)	金属プレート
●●●●	埋込スイッチ	1P15A×2+1PL4A×2(ネーム付)	金属プレート

  

○	LED照明器具	壁付
○	LED照明器具	ペーシライト

1. コンセント設備において特記なき配管配線等は下記による。

-----	EM-EEF2.0-3C	コロガシ・ステップル止め配線
-----	EM-EEF2.0-3C	露出配管配線(HIVE22)

  

①	埋込コンセント	2P15A×2	接地極付
① WP	防水コンセント	2P15A×2	接地端子付

  

☒	フルベックス	x00y00z00 (傍記WPIは、屋外SUS製)
□	合成樹脂製アットレットベックス	

  

2. 下記用途のコンセントは以下の高さとする

※1	自販機用	GL+2,000
※2	作業台上	作業台高さ+150

凡 例	
記 号	仕 上 げ
=====	木造壁を示す (外周壁：真壁～大壁を示す)
=====	木造壁を示す (内部：大壁～大壁を示す)
☒	柱：120×120 (農産物加工施設棟を示す)
☒ 150	柱：150×150 (雁木を示す)
=====	既存施設を示す
DP	壁継ぎ：Φ60
☒	消火器ベックス(床置型) 消火器ABC粉末10号
2.5	筋違位置を示す 構造用合板(片面) (真壁受け材仕様) t=9 倍率2.5
5	筋違位置を示す 構造用合板(両面) (真壁受け材仕様) t=9 倍率5

区分	実施設計	図面番号	E-06
縮尺	1:100	意 構 外	電 機